

Eau potable



Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Critères de recherche

Département LOIRE-ATLANTIQUE ▼

Commune GRAND-AUVERNE ▼

Réseau(x) [i Liste des réseaux alimentant la commune sélectionnée.](#)

SECTEUR-PAYS DE LA MEE-SUD ▼

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau [i Pour information, liste des communes alimentées par le réseau sélectionné. Le point de prélèvement sur ce réseau est situé sur l'une de ces communes.](#)

ABBARETZ - zone nord-est

CHATEAUBRIANT - -SUD

ERBRAY

GRAND-AUVERNE

SSE

UIGNE-DES-MOUTIERS

LOUISFERT

MEILLERAYE-DE-BRETAGNE (LA)

MOISDON-LA-RIVIERE

PETIT-AUVERNE

SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES

SAINT-VINCENT-DES-LANDES

Rechercher

Bulletin précédent

Bulletin postérieur

Informations générales

Date du prélèvement 25/06/2025 09h53

Commune de prélèvement GRAND-AUVERNE

service public de distribution ATLANTIC'EAU-VEOLIA
Responsable de distribution VEOLIA
Maître d'ouvrage ATLANTIC'EAU

Conformité

Conclusions sanitaires Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformité bactériologique oui

Conformité physico-chimique oui

Aspect des références de qualité oui

Résultats d'analyses

Paramètre	Valeur	Référence de qualité
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)	≤ 0 n/(100mL)
act. et spores sulfito- réducteurs/100ml	<1 n/(100mL)	≤ 0 n/(100mL)
act. aér. revivifiables à 20-68h	1 n/mL	
act. aér. revivifiables à 5-44h	<1 n/mL	
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)	≤ 0 n/(100mL)
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)	≤ 0 n/(100mL)
Température de l'eau *	24,5 °C	≥ et ≤ °C
Température de mesure du pH	22,1 °C	≥ et ≤ 25 °C
Coloration	<5 mg(Pt)/L	≤ 15 mg(Pt)/L
Couleur (qualitatif)	Aucun changement anormal	
Aspect (qualitatif)	Aspect normal	
Goût (qualitatif)	Aucun changement anormal	
Odorateur (qualitatif)	Aucun changement anormal	
Turbidité néphélométrique NFU	0,40 NFU	≤ 2 NFU
Chlore libre *	0,06 mg(Cl2)/L	
Chlore total *	0,18 mg(Cl2)/L	
pH *	7,6 unité pH	≥6,5 et ≤ 9 unité pH
pH	7,8 unité pH	≥6,5 et ≤ 9 unité pH
Conductivité à 25°C	651 µS/cm	≥200 et ≤ 1100 µS/cm
Ammoniacal total	<20,00 µg/L	≤ 200 µg/L
Ammonium (en NH4)	<0,010 mg/L	≥ et ≤ mg/L ≥ et ≤ 0,1 mg/L
Nitrates (en NO3)	29 mg/L	≤ 50 mg/L
Sélénium	5,1 µg/L	≤ 20 µg/L

* Analyse réalisée sur le terrain